

BRANNVARSLING for BOLIGER i henhold til TEK 10

Boligtype	Risikokl./ Alarmkat.	Krav til utstyr og deteksjon	Anbefalt utstyr (El.Nr)
Eneboliger Leiligheter Fritidboliger	4/1	<ul style="list-style-type: none"> Røkvarsler må ha 230V m/backup som minstekrav. (NS-EN 14604) FG-godkjente røkdetektorer (EN 54-7) mot alarmsentral kan brukes. <ul style="list-style-type: none"> Må ha lyd giver som er iht EN-14604 (85db/3m) FG-godkjent kombialarm kan brukes. Hvis det er mer enn 1 detektor, skal de koples sammen (kabel/Trådløst). Må ha røkvarsler/detektorer som dekker områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Må ha minst 1 røkvarsler i hver etasje. Sirene må gi 60db i soverom/oppholdsrom med lukkede mellom-dører. Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft. Akustiske signalgivere skal monteres i disse områdene. 	Røkvarsler: <ul style="list-style-type: none"> Enkeltstående varsler: 400-SL (6260067) Trådløse varslere: 400-W/410-W (6260069/70) Sokkel 230V m/backup: 4x0-AC (6260077) Detektorer (EN54-7): <ul style="list-style-type: none"> Kjøkken: 500-IDT (6260091) Soverom/Gang: 500-IDO (6260090) Stue/Teknisk rom: 500-IDI (6260089) Loft: 500-IDO, 500-IDI Kjeller: Som loft Bad/WC: Ingen Sentral/Strømforsyning: <ul style="list-style-type: none"> IMC-ME m/backupbatteri (6260101) Kombialarm FG: Ja-80 system
2-4 mannsbolig	4/1	<ul style="list-style-type: none"> Som eneboliger Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet. Alarm utløst i eventuelle fellesarealer skal varsle alle. 	Sentral/Strømforsyning: IMC-ME Detektorer: 500-IDO
Rekkehus	4/1	<ul style="list-style-type: none"> Som 2-4 mannsbolig. 	Som 2-4 mannsbolig
Flerbolig bygg 1 etg	4/1	<ul style="list-style-type: none"> Som 2-4 mannsbolig. 	Som 2-4 mannsbolig
Boligblokk 2-n etg.	4/2	Hovedregel TEK-10: <ul style="list-style-type: none"> Leiligheter behøver <i>ikke</i> å sammenstilles med brannalarmanlegget i fellesarealet. Om det likevel gjøres, anbefales det å ha forsinkelse fra leilighet til fellesareal ved alarm (maks 10 minutter). Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet. Alarm utløst i fellesareal skal varsle alle. Dvs alarmklokker i fellesareal som gir 60db i soverom/oppholdsrom (alternativt sirene i alle leiligheter). Fellesareal må dekkes iht EN-54 Leiligheter etter krav som Eneboliger/Leiligheter i denne tabell. 	Fellesareal: <ul style="list-style-type: none"> Alpha 4/8/12, Konvensjonelt system Hephais 128, Adresserbart system Leiligheter: <ul style="list-style-type: none"> Sentral/Strømforsyning: IMC-ME Detektorer: 500-IDx (x=O, I, T)

Alarmkategori 1: Optiske røkdetektorer i rømningsveier og fellesarealer

Alarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røkdetektorer i alle områder.

Rev. 280212/th